

PARA CONSULTAR SU DICTAMEN

1. Después de ingresar en la página web, el usuario debe buscar el icono de DICTÁMENES, allí encontrara lo siguiente:

COMPañÍA COLOMBIANA DE CERTIFICACIÓN - CERTIFICAMOS

Dictámenes

Ingrese el número de dictamen hasta el guión, seguido del consecutivo de la hoja:

[Inspección](#) [Dictamen](#) [Fecha](#) [Constructor](#) [Interventor](#) [Diseñador](#) [Propietario](#) [Proceso](#) [Observación](#) [NIT](#) [Aprobado](#) [Archivo](#)

© 2013. COMPañÍA COLOMBIANA DE CERTIFICACIÓN - CERTIFICAMOS.
CALLE 17 NO 6-42 OFICINA 304, EDIFICIO CLUB RIALTO. TEL.: +57(6) 3358020 / 3113838053. INFO@CERTIFICAMOSSA.COM. PEREIRA - RISARALDA (COLOMBIA).

2. En el espacio que encuentra allí debe ingresar el número de inspección del dictamen hasta el guion seguido del consecutivo de la hoja sin dejar espacio entre caracteres como se muestra en la siguiente imagen:



COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERTIFICACIÓN S.A.
CERTIFICAMOS S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RETIE



CCC **01362**

PROCESO DE USO FINAL

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN
 Lugar y Fecha de expedición: PEREIRA, LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2015
 Organismo de Inspección: Compañía Colombiana de Certificación S.A.
 Nit Organismo de Inspección: 900.106.202-2
 Dirección domicilio: Calle 17 No. 6-42 Of. 304 Pereira-Risaralda

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
 Propietario de la Obra: Municipal: PEREIRA - RISARALDA
 Localización: Barrio o sector: LLANO GRANDE

Tipo de servicio: Público: Residencial: Comercial: Industrial: Especial-tipo:
 Cap. Instalada (kVA ó kW): 3,78 Tensión (kV): 0,12 Fases: 1 Año terminación: 2015

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN
 Diseñador: Matricula profesional:
 Interventor (Si lo hay): N/A Matricula profesional:
 Responsable Construcción: Matricula profesional:

Dictamen No. **4450-0**

Resolución de acreditación: **10-OIN-083**
 Teléfono: (6)3358020

NIT/CC: **800.161.63** **4450-01362**
 LLANO GRANDE

D. ASPECTOS EVALUADOS

ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTOS A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Diseño Eléctrico	Planos, Diagramas y Esquemas *	SI	SI	
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico *	SI	SI	
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo *	SI	SI	
4		Matriculas Profesionales de personas calificadas	SI	SI	
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	NO		
6		Distancias	SI	SI	
7	Iluminación	Iluminación de seguridad	NO		
8		Iluminación que requiere dictámenes de RETILAP	SI	SI	
9	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	SI	
10		Funcionamiento del corta automático de alimentación*	SI	SI	
11		Selección de conductores*	SI	SI	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	SI	
13	Protección contra rayos	Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO		
14		Evaluación del nivel de riesgo*	SI	SI	
15	Sistema de puesta a tierra	Implementación de la protección	NO		
16		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	SI	
17		Comentarios en el sistema de puesta a tierra*	SI	SI	
18		Resistencia de puesta a tierra * R= 0,4 OHM	SI	SI	
19	Señalización	Identificación de tableros y circuitos*	SI	SI	
20		Identificación de canalizaciones*	SI	SI	
21	Documentación final	Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	SI	
22		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales.	SI	SI	
23		Memoria del proyecto	SI	SI	
24		Manual de la construcción	SI	SI	
25	Otros	Certificaciones de productos*	SI	SI	
26		Bombas contra incendios	NO		
27		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	SI	
28		Ejecución de las conexiones*	SI	SI	
29		Ensayos funcionales*	SI	SI	
30		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	SI	
31		Protección contra ruidos ilegales	SI	SI	
32		Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	SI	
33		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	SI	
34		Resistencia de aislamiento*	SI	SI	
35		Sistemas de emergencia	NO		
36	Sujeción mecánica de elementos de la instalación	SI	SI		
37	Verificación de equipos	SI	SI		

Nota: *Items a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios.

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

ALCANCE: INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DE CASA DESDE LA MEDIDA. URBANIZACIÓN PIRADOR DE LLANO GRANDE.

ESTA INSTALACIÓN FUE INSPECCIONADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE RESOLUCIÓN 00788 DEL 30 DE AGOSTO DE 2013

F. RELACIÓN DE ANEXOS

LA COMPAÑÍA NO SE HACE RESPONSABLE POR MODIFICACIONES REALIZADAS DESPUÉS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN DEL 30-AGO-13 CON FINES DE CERTIFICACIÓN.

G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: **APROBADA** ✓

Nombre Director Técnico organismo de Inspección: **ING. HERNÁNDEZ MARIAS MARÍN**

Nombre Inspector: **ING. ANTONIO POLL JIMÉNEZ**

Matricula Profesional: **RS205-263**

Matricula Profesional: **RS205-23655**

NO APROBADA

DIRECTOR TÉCNICO

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERTIFICACIÓN - CERTIFICAMOS

NIT. 900.106.202-2

INSPECTOR



CERTIFICAMOS S.A. - RETIE



3. Posterior a esto el sistema le arrojará la información requerida y adicionalmente podrá descargar el certificado haciendo clic en el ícono “Descargar Archivo” Ejemplo:

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERTIFICACIÓN - CERTIFICAMOS

Dictámenes

Ingrese el número de dictamen hasta el guión, seguido del consecutivo de la hoja:

Inspección	Dictamen	Fecha	Constructor	Interventor	Diseñador	Propietario	Proceso	Observación	NIT	Aprobado	Archivo
4450	01362	2015-09-01	CARLOS ARTURO BAYER HERRERA	N/A N/A	JORGE MARIO RUIZ SANZ	CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.	Uso Final	URB. MIRADOR DE LLANO GRANDE - MANZANA 5 CASA 1 CALLE 65A No. 1-02 MIRADOR DE LLANO GRANDE	800.161.633-4	Si	Descargar Archivo

© 2013. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERTIFICACIÓN - CERTIFICAMOS.
CALLE 17 NO 6-42 OFICINA 304, EDIFICIO CLUB RIALTO. TEL.: +57(6) 3358020 / 3113838053. INFO@CERTIFICAMOS.COM. PEREIRA - RISARALDA (COLOMBIA).

4. Si desea realizar una nueva consulta, oprime el botón “Nueva Búsqueda” y realiza de nuevo el mismo procedimiento.